

B222212.411.f04 GEPROFILEERDE STAALPLAAT VOOR BETONVLOER, GEÏSOLEERD

versie: 001.+ datum: 11-06-2009 auteur: JP-FPS

- 1 Leverancier: Reppel B.V.
- 2 Type: OP-deck® voor geïsoleerd sandwich/beton vloersysteem.
- 3 #
\Profiel: trapeziumvormig, geïsoleerd stalen sandwichpaneel met vlakke onderzijde.
- 4 #
\Staalsoort (NEN-EN 10326-04): thermisch verzinkt staal, kwaliteit S220GD + Z275 N-A-C.
- 5 #
\.....
- 6 #
\Opbouw sandwich-vloerpaneel:
- 7 #
\- vlakke onderplaat, dik 0,7 mm.
- 8 #
\- kern, PIR-isolatie, dik 66 mm.
- 9 #
\- trapeziumvormige bovenplaat, dik 0,9 mm.
- 10 #
\.....
- 11 #
\Breedte (mm): 1.000.
- 12 #
\Lengte (mm): \Lengte.....
OPMERKING: max. lengte 16,0 m; vrije overspanning max. 10,0 m.
- 13 #
\Totale hoogte sandwich-vloerpaneel (mm): 173.
- 14 #
\Totale constructiehoogte (mm):
\Totale constructiehoogte.....
OPMERKING: sandwichpaneel + profielblok op basis van ontwerpberoeeningen.
- 15 #
\Rc-waarde (NEN 1068+a08) ((m2.K)W): >= 4,0.
\Rc-waarde.....
- 16 #
\Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min): 60.
\Brandwerendheid.....
OPMERKING: op basis van WBDBO.
- 17 #
\Oppervlaktebehandeling onderzijde: interieurcoating, laagdikte 10-15 µm, kleur RAL 9002.
\Oppervlaktebehandeling.....
OPMERKING: andere afwerking op aanvraag.
- 18 #
\.....
- 19 #
\Hulpstukken:
- 20 #
\- randbekisting.....
- 21 #
\.....
- 22 #
\Toebehoren:
- 23 #
\- OP-deck® EPS-profielblokken, hoogte.....
OPMERKING: min. 138 mm, afhankelijk van vloerontwerp.
- 24 #

B222212.411.f04 GEPROFILEERDE STAALPLAAT VOOR BETONVLOER, GEÏSOLEERD
versie: 001.+ datum: 11-06-2009 auteur: JP-FPS

\- wapening overeenkomstig opgave leverancier.

\- wapening.....

25 #

\- OP-deck® drukvilt, dik 5 mm, breed 60 mm.

26 #

\- bevestigingsmiddelen: OP-deck® paneel-, plaat- en
profielblokschroeven.

27 #

\.....

28 *OPMERKING: Montage, stempelplan, betonkwaliteit en
wapeningsysteem overeenkomstig voorschriften van de
leverancier.*

REP001 OP-deck staalplaat; geïsoleerde geprof. staalplaat